



## RESPOSTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023**

**PROCESSO DE COMPRA SIAD Nº 62/2023**

### **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 0001**

Ref. Pedido de esclarecimento cadastrado no sistema em 05/12/2023.

*Anexo I - Item 2.2 Braços articulados anti-pânico que permitam o desbloqueio automático em casos de emergência, ou seja, o equipamento deverá possibilitar a interligação entre o controle dos braços e a central de alarme de incêndio disponível no Tribunal, fazendo com que os braços sejam liberados de forma automática sempre que ocorrer o acionamento da central de alarme de incêndio. Questiono a marca e modelo da central de incêndio, pois, para realizar tal integração, é necessário que ambos consigam conversar entre si.*

### **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 0001**

Senhor licitante,

Em atenção ao seu pedido de esclarecimentos, cumpre-nos informar a marca e o modelo da central de incêndio:

SKY FIRE - Comércio e equipamentos contra incêndio

JB-QB-5Ei Central endereçável de alarme de incêndio

BSKY



Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **THAIS FONSECA CORREA, Pregoeiro**, em 05/12/2023, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tjmmg.jus.br/servicos> informando o código verificador **0285781** e o código CRC **CCBDB613**.

Rua Tomaz Gonzaga 686 - Bairro lourdes  
CEP 30180-143 - Belo Horizonte - MG